



PROVINCIA DI PERUGIA
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche ed Acustiche

Provincia di Perugia

Perugia 28/11/2012
Prot. U-

Tel 07557431

Società GESENU SpA
Via della Molinella, 7
Perugia (Pg)

COMUNE DI PERUGIA
c.a. Sindaco
Palazzo dei Priori
Perugia

REGIONE UMBRIA
Servizio Energia
Dir. Dott. Andrea Monsignori
P/za Partigiani
06100 Perugia

REGIONE UMBRIA
Servizio Aree Protette
Dir. Dr. Paolo Papa
Via M. Angeloni,
06124 Perugia

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Marche-Umbria
Piazza XXIV Maggio, 2
60124 Ancona


**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI**
Soprintendenza per i Beni Architettonici, il
Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico
dell'Umbria
Via Ulisse Rocchi, 71
06123 Perugia (PG)

ARPA UMBRIA
Distretto di Perugia
Via Pievaiola 207/B-3
Loc. S. Sisto
06132 Perugia

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via G. Pennetti Pennella
Perugia

Tel. 075515961
Fax 07551596364

Tel. 075506391



PROVINCIA DI PERUGIA
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche ed Acustiche

Provincia di Perugia

ENEL Distribuzione S.p.a.
Toscana e Umbria
Casella Postale 229
Via Spoleto
00040 Pomezia (RM)

Oggetto: Gesenu SpA – Perugia (Pg) –: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas da discarica.

TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE

Si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 008821 del 19/11/2012, con la quale la Provincia di Perugia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ed in conformità alla determinazione conclusiva adottata dalla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., la realizzazione dell'impianto in oggetto.

Si comunica, inoltre, alla Ditta di provvedere al ritiro presso lo scrivente ufficio del progetto approvato e valicato.

Copia dell'autorizzazione viene trasmessa per conoscenza agli Uffici ed Enti in indirizzo per opportuna conoscenza e per l'espletamento delle attività di vigilanza e competenza, ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
Gestione e Controllo Ambientale
Dott. Borislav Vujovic



PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 008821 del 19/11/2012

prot. n. 2012/008821

C.U.P.:

Oggetto: *Gesenu S.p.A.: - D.Lgs.387/2003 e s.m.i., art.12-Aut. Unica per realiz imp di prod.di energia elettr.da biogas da rifiuti da 960 kWe in Loc. Covile di Pietramelna nel Comune di Perugia.*

L'anno duemiladodici, (2012), il giorno Lunedì (19) del mese di Novembre, in Perugia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

VISTO il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i., "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;

VISTA la Legge 23.07.2009 n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", per le modifiche introdotte al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 26.03.2008, n. 5, "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese", art. 5, con il quale vengono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il loro rifacimento, la riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui al D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16.02.2010, n. 12 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 561 del 19.05.2008, "Criteri per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art. 5 della L.R. 26.03.2008 n. 5";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Regio Decreto n. 1775 dell'11.12.1933, "T.U. delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 11.08.1983 n. 31, "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt" e s.m.i.;

VISTO il Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Decreto Legge 29.03.2011 n. 28 "attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

VISTA Il Regolamento Regionale entrato in vigore il 20 Agosto 2011 n. 7 "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che pone importanti vincoli ai fini del corretto inserimento a tutela del patrimonio paesaggistico";

VISTA la Legge Regionale entrata in vigore il 02 Ottobre 2011 n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali";

VISTA la L.R. n. 7 del 04/04/2012 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali;

VISTA la D.G.R. 40/2012 del 23/01/2012 art. 12 R.R. 7/2011 "Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori Aree non idonee";

VISTA la D.G.R. 494/2012 del 20/06/2012 "R.R. 7/2011 Disciplina Regionale per l'installazione di Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti Rinnovabili. Ulteriori modifiche ed integrazione agli allegati";

PREMESSO CHE:

- la Società Gesenu SpA – Perugia - ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da biogas da rifiuti della potenza di 960 kWe acquisita agli atti di questo Ufficio con Prot. n. E-426290 del 05/10/2012;

- con nota Prot. U-444330 del 16/10/2012 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

- l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. prevede che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

- La Provincia di Perugia con D.D. n. 6574 del 21/07/2006 "ha approvato il " Piano di Adeguamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Covile di Pietramelina nel Comune di Perugia ";

- La Regione Umbria Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture Servizio qualità dell'Ambiente e Gestione Rifiuti con D.D. regionale n. 5551 del 25/06/2008 ha espresso giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto " Discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di compostaggio in Loc. Covile di Pietramelina nel Comune di Perugia subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

RILEVATO CHE:

- così come previsto dall'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per l'espletamento del procedimento dell'Autorizzazione Unica, è stata regolarmente convocata una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di acquisire intese, concerti, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e finalizzati al rilascio dell'autorizzazione;

- con nota prot. U-450919 del 19/10/2012, la Provincia di Perugia ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi, per il giorno 29/10/2012;

- in data 29/10/2012 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, la quale ha preso atto dei pareri pervenuti, evidenziando che non sussistono condizioni ostative per l'approvazione del progetto, adottando pertanto la determinazione conclusiva, riportata nel verbale conservato agli atti della Conferenza medesima, di approvare il progetto con prescrizioni della ditta Società Gesenu S.p.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da biogas da rifiuti della potenza di 960 kWe in Loc. Covile di Pietramelina nel Comune di Perugia subordinandolo all'acquisizione del parere favorevole del Comune di Perugia;

- in data 09/11/2012 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Perugia prot. n. 0183812 del 09/11/2012, acquisito agli atti con prot. n. E-490503 del 12/11/2012;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTO il pagamento delle spese istruttorie a favore della Provincia di Perugia attestato con perizia giurata;

VISTA la relazione istruttoria redatta dall'ufficio Energie Rinnovabili. Emissioni Elettromagnetiche ed Acustiche;

DATO ATTO che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Provincia competente, nei rispetto dei Piani di Programmazione e Pianificazione Territoriale;

RITENUTO per quanto sopra riportato che non sussistono condizioni ostative all'approvazione del progetto, il Dirigente Responsabile di Servizio;

DETERMINA

A) DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., la Gesenu S.p.A. alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da biogas da rifiuti della potenza di 960 kWe in Loc. Covile di Pietramelina nel Comune di Perugia, acquisita con prot. n. E- E-426290 del 05/10/2012 con prescrizioni.

B) Che il verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 29/10/2012 costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

C) CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI E SPECIFICHE:

-1- la Ditta dovrà costruire l'impianto nel rispetto del progetto e degli elaborati grafici approvati in sede di Conferenza di Servizi agli atti dell'Amministrazione Provinciale. Nessuna modifica in merito dovrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza una specifica autorizzazione;

-2- qualora la Ditta intenda apportare varianti all'impianto approvato, anche in corso d'opera, dovranno presentare preventivamente apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione e ricevere la relativa autorizzazione prima di procedere ai lavori;

-3- è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ad avvenuta realizzazione dell'impianto, il collaudo dell'opera a firma di un tecnico abilitato;

-4- la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto dovrà darne comunicazione alla Provincia di Perugia - Area Ambiente e Territorio - Servizio Gestione e Controllo Ambientale, all'A.R.P.A. Umbria - Distretto di Perugia e al Sindaco del Comune di Perugia (PG);

-5- la Ditta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Provincia di Perugia - Servizio Gestione e Controllo Ambientale, eventuali variazioni della struttura societaria ed in particolare il nominativo del legale rappresentante;

-6- la Ditta ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nella "Relazione Istruttoria" di cui alla D.D. n. 5551 del 25/06/2008, in particolare:

- al punto Sistemi di Contenimento/Abbattimento - Atmosfera emissioni convogliate e diffuse - qualità dell'aria - Biogas convogliato";

- al punto C. "Istallazione Torcia di Sicurezza Impianto Biogas";

- al punto 11 "Impianto Recupero e Sfruttamento Biogas";

- al punto 15.3.1 Emissioni Convogliate - Impianto del Biogas;

-7- nel caso in cui durante la realizzazione o gestione dell'impianto vengano prodotti rifiuti questi dovranno essere gestiti in regime di Deposito Temporaneo secondo le modalità previste dall'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-8- la realizzazione dell'impianto di illuminazione esterno dovrà prevedere l'utilizzo di corpi illuminanti a basso inquinamento luminoso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

regionale vigente;

-9- la Ditta dovrà prestare, a favore della Provincia di Perugia, una garanzia finanziaria per un importo pari ad € 67.200,00 della durata della validità della autorizzazione più anni 1. Tale garanzia potrà essere resa mediante fidejussione bancaria o mediante fidejussione assicurativa "a prima chiamata" non oltre i 30 gg. che precedono l'avvio dei lavori.

D) **DI DISPORRE** che la durata della presente autorizzazione è di 20 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, fermo restando che le prescrizioni previste potranno essere modificate a seguito di qualsiasi nuova emanazione normativa in materia. Per tutto quanto non citato nel presente atto è fatto obbligo al Proponente di rispettare tutte le normative vigenti in materia ambientale, urbanistica, edilizia sismica, di sicurezza nei luoghi di lavoro e/o di diversa natura come per legge e fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto di terzi;

E) **DI DISPORRE** che l'impianto di connessione è autorizzato in maniera definitiva, anche ai fini dell'esercizio, e dopo la sua realizzazione dovrà essere ceduto ad ENEL Distribuzione per diventare parte integrante della rete di distribuzione dell'energia elettrica.

F) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere per la realizzazione dell'impianto, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso.

G) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

H) **DI DISPORRE** che la Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, limitatamente ai primi tre anni di esercizio, alla Regione dell'Umbria Servizio Energia e alla Provincia di Perugia Servizio Gestione e Controllo Ambientale la scheda informativa di seguito riportata;

IMPIANTO A FONTE ENERGETICA RINNOVABILE

DATI GENERICI DELL'IMPIANTO	
Tipologia di impianto ¹	
Soggetto titolare dell'impianto	
Ubicazione dell'impianto	Comune:
	Località:
Autorizzazione e	Rilasciata da Atto ammin. VO
Data di entrata in esercizio	

Nota 1: Indicare la tipologia di impianto: fotovoltaico (specificare se su edifici o a terra), eolico, idroelettrico, a biomassa (specificare il tipo di biomassa), solare termodinamico, geotermico

produzione energia elettrica	
Anno di esercizio	
Potenza elettrica (kW)	
Quantità annua di energia elettrica prodotta (kW/h)	

Nota: _____

Data _____

LA DITTA

IL TECNICO INCARICATO

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

(Timbro e firma)

N) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti Amministrativi", approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18.03.2008, è stato individuato l'Arch. Angela Fortuni quale Responsabile del presente Procedimento Amministrativo.

O) **DI DARE ATTO** che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DOTT BORISLAV VUJOVIC

DSI3Y_2012008821.pdf.p7m

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, DA: VUJOVIC BORISLAV il: 19/11/2012 10.04

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

ENTE CERTIFICATORE: ArubaPEC S.p.A. NG CA 1

NOME PROPRIETARIO: VUJOVIC BORISLAV

NUMERO SERIALE: 39445232301845800647178380236480097305

IMPRONTA: 3CECBD0278B8D1C24AA3CD348F5A1A5FC21F5DC2

Copia autentica in conformità all'originale, conservato in formato elettronico presso la sede della Provincia di Perugia, firmata in ogni suo foglio a norma di legge.

La presente copia consta di ..⁸... fogli, compreso il presente, e viene rilasciata per gli usi dalla legge consentiti.

Perugia li 19/11/2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

Il funzionario preposto





PROVINCIA DI PERUGIA

Area Ambiente e Territorio
Servizio Gestione e Controllo Ambientale

Verbale della
CONFERENZA DI SERVIZI
Lunedì 29 ottobre 2012
Ore 12.00

(Convocata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.)

Oggetto: **Gesenu SpA – Perugia (Pg)** –: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas da discarica.

Conferenza di Servizi e determinazioni ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Prima Riunione

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, presso la sede della Provincia di Perugia, Via Mario Angelucci, 8 – Loc. Madonna Alta, si è riunita alle ore 12.00 la Conferenza di servizi di cui all'oggetto per l'esame della domanda presentata dalla **Società Gesenu SpA – Perugia (Pg)** relativa all'autorizzazione per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas da discarica della potenza di 960 kWe.

Presidente della Conferenza: Dott. Borislav Vujovic, Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Ambientale.

Responsabile del Procedimento: Arch. Angela Fortuni – Resp. Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche e Acustiche.

Segretario verbalizzante: Dott. Geom. Giuseppe Rossini;

Il Presidente premette che la Conferenza di Servizi è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 14 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i e della L.R. n. 8/2011 e ss. mm. e ii..

Le comunicazioni della convocazione sono stata effettuata con nota prot. U-450919 tramite pec del 19.10.2012.

Prima di dare avvio ai lavori della Conferenza viene effettuata la verifica delle presenze e delle deleghe prodotte dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti interessati.

Dalla verifica risulta quanto segue:

Sono stati regolarmente convocati dal Dirigente del Servizio i seguenti soggetti:

- Società Gesenu SpA – Perugia (Pg)
- COMUNE di Perugia;

- REGIONE UMBRIA, Servizio Energia;
- REGIONE UMBRIA, Servizio Aree Protette
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Dipartimento per le Comunicazioni,
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – Soprintendenza BAP;
- A.R.P.A. Umbria, Distretto di Perugia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- ENEL Distribuzione S.p.a. Toscana e Umbria,

Sono presenti:

- PROVINCIA DI PERUGIA: Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Dott. Borislav Vujovic;
- PROVINCIA DI PERUGIA: Responsabile del Procedimento Arch. Angela Fortuni
- PROVINCIA di DIPERUGIA: Segretario Verbalizzante Dott. Geom. Giuseppe Rossini;
- Società Gesenu SpA – Perugia (Pg) – il Delegato Ing. Alessandro Canovai;
- Enel Distribuzione – P.I. Fabrizio Bottoni;

Risultano assenti, a fronte di regolare invito e senza aver inviato il proprio parere:

- A.R.P.A. Umbria, Distretto di Perugia;
- REGIONE UMBRIA, Servizio Energia;
- REGIONE UMBRIA, Servizio Aree Protette;
- Comune di Perugia;
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – Soprintendenza BAP;

Risultano assenti hanno inviato il proprio parere:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Dipartimento per le Comunicazioni;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Il Presidente prima di dare inizio alla discussione fa presente che:

- la Conferenza è ritenuta valida in quanto regolarmente convocata;
- che con nota acquisita agli atti della Provincia di Perugia, Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche e Acustiche con Prot. n. E-426290 del 05.10.12, è stata presentata dalla Società Gesenu SpA – Perugia (Pg) – istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica;
- che con nota Prot. U-444330 del 16.10.2012 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- i lavori della Conferenza, qualora non possano concludersi nella seduta odierna, saranno aggiornati. Il Presidente della Conferenza procederà, con le modalità sopra indicate, a convocare una nuova riunione nel corso della quale si potrà giungere alla conclusione dei lavori indipendentemente dal numero dei soggetti partecipanti e tenendo altresì conto dei pronunciamenti pervenuti od acquisiti. Si considera acquisito l'assenso degli Enti e dei soggetti che non abbiano espresso definitivamente la propria volontà;
- i lavori della Conferenza non possono superare i novanta giorni dalla data della prima convocazione.

Espletate le su esposte procedure il Presidente introduce la discussione di merito sul progetto di cui all'oggetto.



A tale scopo ricorda che il progetto è stato istruito dal Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche ed Acustiche.
Si apre la discussione alla quale partecipano i presenti:

Il Presidente informa che:

- il 3 ottobre 2010 è entrato in vigore il Decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- Il 20 Agosto 2011 è entrato in vigore Il Regolamento Regionale n. 7 del 29 luglio 2011 “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che pone importanti vincoli ai fini del corretto inserimento a tutela del patrimonio paesaggistico”;
- Il 02 Ottobre 2011 è entrata in vigore la L.R. n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali” modificata con LR 7/2012;
- Il 28 marzo 2012 è stato ripubblicato al BURU il R.R. n. 7/2011 con gli allegati modificati ed integrati ai sensi della DGR n. 40 del 23.01.12;
- Il 20 giugno 2012 è stata pubblicata al BURU n. 26 la DGR n. 494 del 7.5.2012 con “Ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati al R.R. n. 7/2011;
- dal certificato di destinazione urbanistica (cdu) n. 473/12 prot 2012/0143001 del 12.09.2012 del Comune di Perugia risulta che le particelle n. 4, 14, 80, 94, 97, 100, 101, 119, 588, 589, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 608, 611, 612, 617, 621, 628, 629 del Foglio 2, sono classificate:
 - a. dalla Variante al PRG, adottata con Delibera di CC n. 10 del 30.01.2012, in corso di approvazione, “Area per infrastrutture tecniche Ff* - Pietramelina con bosco B e in minima parte viabilità;

Nell’area sono presenti vincoli vari:

- sito di interesse comunitario Area sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3627/1923;
- area instabile ad alto rischio geologico;

Dalla Certificazione dei vincoli presentata dal Comune di Perugia con prot. 21012/0151321 del 24.09.2012 risulta che le partt. n. 4, 14, 80, 94, 97, 100, 101, 119, 588, 589, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 608, 611, 612, 617, 621, 628, 629 del Foglio 2, in base al PRG Vigente

1. non ricadono neanche parzialmente all’interno di

- Aree Naturali Protette;
- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del DLgs. 152/2006 e s.m.i. limitatamente alle Zone di rispetto;

2. ricadono nei Siti di interesse comunitario SIC;

In base al PRG adottato le aree sopraelencate non ricadono in:

- Aree Naturali Protette;
- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. limitatamente alle Zone di rispetto;
- Siti di interesse comunitario SIC.

Che il progetto dell’impianto ha ottenuto le autorizzazioni VIA, AIA e VINCA ed è costituito da tre motori della potenza di 320 kW ciascuno posizionati all’interno dell’area della discarica su piazzola pavimentata in calcestruzzo che si colloca in prossimità di altro impianto esistente della potenza di 1.200 kW.

il Presidente da lettura dei pareri pervenuti e invita i soggetti presenti in conferenza ad intervenire:



- Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Perugia ha inviato fax in data 26.10.2012, prot. 0016272 - non sussistono motivi ostativi all'avvio del procedimento con prescrizioni
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dip. Comunicazioni Ispettorato territoriale Marche-Umbria ha inviato nota tramite fax prot. 07555 del 29.10.12 nullaosta alla realizzazione del potenziamento;
- Il Delegato Enel esprime parere favorevole;
- Il Delegato della Società Gesenu SpA dichiara che l'impianto in oggetto è già stato valutato nell'ambito del progetto generale di ampliamento della colmata della discarica di Pietramelina a seguito di procedura integrata VIA, VINCA, e autorizzazione in regime ordinario ai sensi del D.Lgs. 152/2006 parte IV nel 2006 con DD n. 6574 del 21.07.2006 della Provincia di Perugia e successiva AIA con DD della Regione Umbria n. 5551 del 25.06.2008.

Il Presidente, preso atto da quanto emerso nella Conferenza di servizi, dei pareri pervenuti approva il progetto con prescrizioni e chiude i lavori della Conferenza di servizi alle ore 13,30

Sono acquisiti al verbale e ad esso allegati:


- il foglio delle presenze
- i pareri acquisiti
- deleghe

Il verbale composto da 4 pagine viene letto e sottoscritto formalmente da tutti i presenti.

Perugia, 29.10.2012

I partecipanti:


Provincia di Perugia
Il Presidente della Conferenza
Dott. Borislav Vujovic




Provincia di Perugia
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Angela Fortuni



Provincia di Perugia
Segretario Verbalizzante
Dott. Geom. Giuseppe Rossini



Società Gesenu SpA
Il Delegato
Ing. Alessandro Canovai




Enel Distribuzione
P.I. Fabrizio Bottoni



Il segretario verbalizzante
Dott. Geom. Giuseppe Rossini



Il Presidente della Conferenza
Dott. Borislav Vujovic





PROVINCIA DI PERUGIA
Area Ambiente e Territorio
Servizio Gestione e Controllo Ambientale
Ufficio Energie Rinnovabili.
Emissioni Elettromagnetiche ed Acustiche

FOGLIO DELLE PRESENZE
CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29 OTTOBRE 2012
(Convocata ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
e. del Decreto Presidente della Repubblica n. 327/2001 e della Legge Regionale n. 31/83 e s.m.i.)

Oggetto: Gesenu SpA – Perugia (Pg) –: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas da scarica.

ENTE/DITTA	NOMINATIVO del Rappresentante	FIRMA
Provincia di Perugia	Dott. Borislav Vujovic	
Provincia di Perugia	Arch. Angela Fortuni	
Provincia di Perugia	Dott. Geom. Giuseppe Rossini	
Società GESENU SpA	Ing Alessandro Canovai	
Società GESENU SpA	Ing. Alessandro Crispolti	
Società GESENU SpA	Ing. Elisa Terrosi	
Società GESENU SpA	P.I. Paolo Urbani	
Enel Distribuzione	P.I. Fabrizio Bottoni	



Comune di Perugia

Settore Governo e Sviluppo del territorio e dell'economia

U.O. Edilizia Privata

SUAPE Attività Edilizie

COMUNE DI PERUGIA - AMC.PG.A01
PG/2012/ 0183812 del 09-11-2012 ore 12.18
Mittente: U.O. Edilizia Privata
Classifica: X 31 Fascicolo 1 del 2
Destinatari: PROVINCIA DI PERUGIA AREA AMBIENTE E



FAX

PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Gestione Controllo Ambientale
Ufficio Energie Rinnovabili
Prot. n. <u>E-480503</u>
del <u>12/11/2012</u>

Numero Fax : 075 - 3681062

Data : 9-11-2012

Destinatario: Provincia di Perugia - Arc. Angela Fortuni.

Mittente: Geom. Cecconi Siro N. Telefono: 075/5772673 Fax 075/5772456

Messaggio composto da n. **3** pagine compresa la presente.

Note: Le invio copia del parere di competenza Comunale relativo alla domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387 del 29/12/2003 della ditta GESENU S.p.a., richiesto con nota prot. 168761 del 17/10/2012.

La saluto e le auguro una buona giornata.



Comune di Perugia

Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell'Economia

U.O. Edilizia Privata

SUAPE – Attività Edilizie

COMUNE DI PERUGIA - AMC.PGA.01

PG/2012/0183812 del 09-11-2012 ore 12:18

Mittente U.O. Edilizia Privata

Classifica X31 Fascicolo 1 del 2

Destinatari: PROVINCIA DI PERUGIA AREA AMBIENTE E



Spett. Provincia di Perugia

Area Ambiente e territorio

Servizio gestione e Controllo Ambientale

Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni

Elettromagnetiche ed Acustiche

Via Mario Angelucci

06128 PERUGIA

Oggetto: Parere per quanto di competenza all'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas di scarica della potenza di 960 KW in loc.tà Pietramelina nel comune di Perugia.

In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i. pervenuta con nota prot. 168687 del 17/10/2012 avente per oggetto la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato da gas di scarica della potenza di 960 KW e delle relative opere ed infrastrutture connesse comunica che:

- l'area in cui insiste l'impianto di produzione di energia elettrica, è classificata dal PRG vigente tra quelle denominate Aree per infrastrutture ed attrezzature tecniche (Art. 68 del TUNA "Ff"), destinate alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità, del gas o metano, dell'acqua, di quelle relative allo smaltimento di rifiuti, ai servizi di trasporto e altri servizi in genere;
- la stessa area non è ricompresa tra le aree non idonee all'installazione di detti impianti ai sensi del R.R. n. 7/2011;
- che l'intervento sarà realizzato su di un appezzamento di terreno che **non** ricade neanche parzialmente all'interno di:
 - o Aree naturali protette" istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della l.r. 3 marzo 1995, n. 9 e della l.r. 29 ottobre 1999, n. 29 come modificata dalla l.r. 13 gennaio 2000, n.4;*
 - o Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche limitatamente alle zone di rispetto".*
- Che ricade all'interno di:
 - o Siti Natura 2000 dell'Umbria: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di protezione Speciale (ZPS).*

*Vedasi – Dichiarazione ai sensi art.10 L.R.12/2010)



Comune di Perugia

Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell'Economia

U.O. Edilizia Privata

SUAPE - Attività Edilizie

- Considerato che l'intervento non prevede l'esecuzione di alcuna opera edilizia, in quanto tutte le apparecchiature sono mobili e verranno posizionate su aree già attrezzate ed all'interno di locali esistenti;
- Considerato che il progetto è stato sottoposto alle valutazioni di incidenza ambientale "VIA" e SIC.

Tutto ciò premesso, si attesta la conformità Urbanistico edilizia dell'insediamento produttivo oggetto della richiesta.

Perugia, 7/11/2012.


Il Dirigente
U.O. Edilizia Privata
(D/Ing. Ivano Moretti)

Provincia di Perugia
PUBBLICAZIONE ONLINE DEL 08/11/2012
Prot. E-0485781 del 08/11/2012
Classifica 100105020005



Regione Umbria
Giunta Regionale

Provincia di Perugia
Area Ambiente e Territorio
Via Mario Angelucci n.8
06128 Perugia
c.a. Dott. Borislav Vujovic



Prot REGIONE UMBRIA - Giunta regionale -

Prot.Uscita del 02/11/2012
nr.0161406
Classifica.XIII.16



Oggetto: Gesenu SpA – Perugia (Pg)-: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas da discarica. Valutazione di Incidenza. Parere. Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i. L.R. 27/2000 e D.G.R. n. 5/2009.

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Risorsa Umbria
Federalismo, Risorse Finanziarie
Umane e Strumentali

Servizio Aree Protette, Valorizzazione dei
Sistemi Naturalistici e Paesaggistici

Dirigente **Paolo Papa**

Sezione: Tutela e valorizzazione
sistemi naturalistici

Il Responsabile
Raoul Segatori

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angelucci, 81
06124 PERUGIA

TEL. 075 504 5979
FAX 075 504 5565
ppapa@regione.umbria.it

In riferimento alla procedura di cui all' oggetto si trasmette Rapporto Istruttorio.

Distinti Saluti.

Il Dirigente del Servizio X
Paolo Papa

RAPPORTO ISTRUTTORIO


Oggetto: Gesenu SpA – Perugia (Pg)-: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas da discarica. Valutazione di Incidenza. Parere. Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i. L.R. 27/2000 e D.G.R. n. 5/2009.

Esaminata la documentazione trasmessa con nota n. 152781 del 16/10/2012, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

L'istruttore Tecnico
Arch. Augusto Tiberini




Il responsabile del Procedimento
Dott. Raoul Segatori





Ministero dello Sviluppo Economico



DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
Ispettorato Territoriale Marche-Umbria
Ancona
FAX

A : PROVINCIA di PERUGIA – Settore Ambiente – Ufficio Energie Rinnovabili Via Mario Angelucci,8 – Perugia.

Fax : 075 3681062

c.a. Arch. Angela Fortuni

OGGETTO: Conferenza di Servizi –Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.L.vo 29/12/2003 n.387 e s.m. del R.R. n. 7/2011 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da biogas di discarica in **località Covile di Pietramelina nel Comune di Perugia (PG) della potenza di 960 kWp. Prima Riunione**

Soggetto Proponente : **Società GESENU S.p.a.– Via della Molinella, 7 – Perugia (PG)**

Biogas 82 (PG)

Per motivi attinenti ad altri lavori istituzionali urgenti, questo Ufficio non è in grado di intervenire alla conferenza di servizi in oggetto indetta per il giorno **29 Ottobre 2012 alle ore 11:00.**

Comunque vista:

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5551 del 25/06/2008 della Regione Umbria alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto compresa la linea elettrica di connessione alla Rete Enel;;
- Visto il contratto di fornitura elettrica in atto con la Società Enel – Codice Contratto K00129192;
- Tenuto conto della TICA ENEL nr.T0337492 e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Sig. Rosario Carlo Noto La Diega in qualità di Amministratore Delegato della **Società GESENU S.p.a.– Via della Molinella, 7 – Perugia (PG) nella quale si dichiara che non verranno apportate modifiche alla cabina e alla linea dell'elettrodotto interrato esistente;**
- visto la conformità degli altri atti amministrativi previsti e prodotti, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici (art.120 R.D. 11.12.1933 n.1775) ed ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L.vo 01.08.2003 n.259);

con la presente si prende atto di quanto sopra esposto e pertanto **nulla-osta** alla realizzazione del **potenziamento** dell'impianto in oggetto, purché tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

Resta inteso che tale parere risulta valido purché non vengano apportate modifiche alla parte progettuale tecnica già prodotta a questo Ispettorato Territoriale.

IL DIRIGENTE
(Ing. A. Busta)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-PG

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 00016272 del 28-10-2012



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PERUGIA

MESSAGGIO TELEFAX

DA: COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
PERUGIA

N° TELEFAX 075/5053244

A: PROVINCIA DI PERUGIA
Area Ambiente e Territorio
PERUGIA

N° TELEFAX 075/3681062

OGGETTO: conferenza servizi riguardante la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica e delle opere ed infrastrutture connesse da gas da discarica – Ditta Gesenu spa – Loc. Pietramelina - Perugia

TESTO:

Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi per il giorno 29.10.2012, si comunica che lo scrivente Comando, per motivi di servizio, non potrà garantire la partecipazione di alcun suo Funzionario.

Si precisa che allo stato attuale l'attività è in possesso di regolare Certificato di Prevenzione Incendi rinnovato in data 25 ottobre 2012 con scadenza al 24 ottobre 2017.

Le opere oggetto dell'intervento per la sostituzione dei gruppi elettrogeni non costituiscono aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza accertate, pertanto a lavori ultimati sarà necessario avviare le procedure previste dal comma n. 6 art. 4 del DPR 151/2011, relative alla presentazione della SCIA.

In considerazione di quanto sopra esposto non sussistono motivi ostativi all'avvio del procedimento.



FB/

Via Gianluca Pennetti Pennella Loc. M. Alta - 06128 - PERUGIA - Tel. 075/5063901 - soccorso 115

Telefax 075/5053244 - E-mail: comando.perugia@vigilfuoco.it